

清远市妇幼保健院妇女儿童保健中心大楼 建设工程窗帘采购及安装项目 竞价文件

一、工程名称：清远市妇幼保健院妇女儿童保健中心大楼建设工程窗帘采购及安装项目

二、建设单位：清远市妇幼保健院

三、项目地点：清远市清城区曙光二路 22 号妇女儿童保健中心大楼内。

四、项目概况与内容：妇女儿童保健中心大楼总建筑面积约 39279.99 平方米，地下 2 层，地上 23 层，总建筑高度 98.5 米。建成后，大楼内设置床位 455 张。

竞价内容：妇女儿童保健中心大楼 1-23 层窗帘采购及安装，主要有：卷帘、环保遮光窗帘、柔纱帘、隔帘等，中选单位必须按照采购人的需求进行供货及安装。

五、工程总投资及数量需求：工程最高限价为 63 万元，竞价报价不得高于此限价。

具体数量：(1) 环保遮光窗帘 2501 米；(2) 轨道 1173.5 米；(3) 卷帘 1250 方；(4) 柔纱帘 840 方；(5) 隔帘 4800 米。

六、施工工期：30 日历天，要求签订合同 30 日历天内完工并交付使用。

七、付款方式：

1、合同生效之日起 10 个工作日内支付合同总价款的 40%作为预付款；

2、产品全部到项目现场时，10 个工作日内支付合同价款的 30%作为进度款；

3、所有产品安装完毕并经验收合格之日起 10 个工作日内支付合同总价款的 27%。

4、余下 3%为质保金，质保期满 10 日内付清。

八、对竞价企业要求：

1、资格要求

①供应商须具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的营业执照（营业范围包括本次项目内容）；

②具有履行合同所必须的人员、设备和专业技术能力；

③符合法律、行政法规规定的其他条件；

④技术参数要求（详见项目需求方案）。

⑤安装地点：妇女儿童保健中心大楼 1-23 层。

2、报价要求

凡超出有效报价范围的报价，一律视为无效报价，将作为废除竞价资格处理。

3、服务要求

竞价项目为总价包干，包安全、包质量、包税金、包文明施工等。

4、工期要求

30 日历天，要求签订合同 30 日历天内完工并交付使用。

5、质保期要求

质保期：叁年。

九、竞价资料要求：

1、竞价文件应提交有效的工商营业执照（三证合一）复印件（加盖投标人公章），竞价文件须加盖竞价参与人公章密封处理，未密封处理，视为无效文件，不进入实质性竞价阶段，废标处理。

2、竞价人提供的技术资料必须真实、准确，如发现提供的资料有虚假不实的情况，竞价人将承担被废标的风险。

十、服务、质保和售后服务

1、竞价人应充分理解并认真遵循本竞价文件的要求，文明施工及遵守环保有关条例施工，遵守政府、有关部门及

院方对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

2、竞价人确认中选后，应在 15 日内与采购人签订合同，采购人保留在合同签订或项目需求发生变化时，变动内容的权利，中选人应积极配合。

3、中选人在安装过程中，注意安全，如损坏采购人或其他权利人的财物，由中选人负责修复或赔偿。

4、中选人报价应包含以上物质采购、运输、税费等所有费用，不得以任何方式转包或者分包项目，并保证使用全新未曾使用过的产品，质量、规格符合用户要求。

5、质量保修期：保修期不少于三年。竞价人可根据自身实力延长保修期，保修期自项目验收合格之日起计算。

6、在质保期内中选人应免费提供正常使用情况下的维修服务 and 保养服务，在非人为因素的情况下，一切维护费用均由中选人负责。质保期内货物本身质量出现问题或由于货物本身质量原因造成的任何损失或损坏，中选人应及时给予免费维修或更换，由此引起的人工费、材料费等一切费用由中选人负责。

7、中选人应具有完善的售后服务，质保期后仍能对产品提供维修服务。采购人使用中出现故障通知中选人，中选人需在 2 小时内响应、6 小时内到达现场维修。

十一、评审办法：

1、评审方式：本项目采用低价中标方式，即在竞价人响应本竞价文件要求的前提下，最低报价人为中选人。

2、废除资格情形：

①未按要求整理竞价资料；

②未按要求密封竞价资料；

- ③报价超出有限报价范围；
- ④不按要求作出服务、工期、质保承诺中的任何一项。
- 3、评审人员组成：7人，由清远市妇幼保健院组织。
- 4、评审结果公布：评审结束后，将评审结果在院内公示3天，并书面通知中选人。

十二、报名时间及地点

1、竞价文件递交地点：广东省清远市清城区曙光二路22号清远市妇幼保健院行政楼三楼大楼建设管理办

2、联系人：黄小姐 联系电话：0763-3363021

3、竞价文件递交时间、截止时间：见医院网站挂网公告。

4、竞价文件递交时间：见医院网站挂网公告。

5、竞价文件截止时间：见医院网站挂网公告。

6、竞价时间：见医院网站挂网公告。

清远市妇幼保健院
2021年12月29日

清远市妇幼保健院妇女儿童保健中心大楼建设工程 窗帘采购及安装项目需求方案

一、数量需求及预算金额

(一) 窗帘选用类型有：卷帘、环保遮光窗帘、柔纱帘、隔帘等，具体数量：(1) 环保遮光窗帘 2501 米；(2) 轨道 1173.5 米；(3) 卷帘 1250 方；(4) 柔纱帘 840 方；(5) 隔帘 4800 米。

位置	货物名称	数量	单位	备注
1 层 供应中心	遮光布	300	米	主布
	轨道	73	米	
2 层 静脉药物配置中心	遮光布	180	米	主布
	轨道	90	米	
3 层手术室	遮光布	11	米	主布
	轨道	5.5	米	
4 层 手术室办公区、配套	卷帘	420	方	
5 层 ICU、6 层产房	遮光布	220	米	主布
	轨道	110	米	
	柔纱帘	80	方	卫生间
7 层-18 层 标准病区	遮光布	1500	米	主布
	轨道	750	米	
	柔纱帘	760	方	卫生间
20 层-22 层 检验科室	遮光布	40	米	
	轨道	20	米	
	卷帘	830	方	
23 层会议室	遮光布	250	米	
	轨道	125	米	
病房	隔帘布	4800	米	1 个床位 10 米， 共有 480 个床位
合计	遮光布	2501	米	

	轨道	1173.5	米	
	卷帘	1250	方	
	柔纱帘	840	方	
	隔帘布	4800	米	

(二) 预算金额约 63 万。

二、技术参数

(一) 卷帘

1、技术规格

(1) 滑轨采用静音技术，滑轨所用材料符合国标要求，摩擦系数小于 0.01.

(2) 面料要求：

1) 材质：35%Fiberglas（玻璃纤维）+65%PVC（聚氯乙烯）。

2) 甲醛含量 GB18401-2010 C 类标准，判定符合；

3) 可分解致癌芳香胺染料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。

4) PH 值符合 GB18401-2010 C 类标准。

5) 效果、性能：不起皱、不褪色、日晒牢固度 4 级、垂感好、无异味、无毛边、厚薄一致、无眩光及刺眼光线、面料平整、无皱褶、无色斑、无漏线，整洁、无破损、无污渍、裁剪平整。

6) 工艺：防污、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电处理。

(3) 防火性能：防火性能符合 GB 8624-2010《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 级标准，遇火卷缩、碳化、不溶滴，遇明火滞燃自熄，多次洗涤不失效的荣就行阻燃产品。

(4) 其他：

1) 产品颜色：多色可选

2) 面料厚度： $\geq 0.8\text{mm}$

3) 重量： $\geq 530\text{g/m}^2$ ；测试方法 GB/T 4669-2008；

（二）环保遮光窗帘

1、技术规格

（1）面料要求：

- 1) 符合 PH 值 GB 18401-2010 C 类标准；
- 2) 符合甲醛含量 GB 18401-2010 C 类标准；
- 3) 防紫外线性能符合 GB/T 18830-2009《纺织品 防紫外线性能的评定》；

4) 抗菌效果：符合 GB/T 20944.3-2008《纺织品 抗菌性能的评价第 3 部分：振荡法》，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的抑菌率均达到 90%以上；

5) 燃烧性能：符合 GB/T17591-2006 B1 级标准。

（2）其他：

- 1) 产品颜色：多色可选
- 2) 重量 $\geq 330\text{g}/\text{m}^2$ ；测试方法 GB /T 4669-2008；
- 3) 幅宽：2.8m；

2、轨道

（1）轨道外观无明显扭曲，表面质量达到漆膜均匀一致，无皱皮、裂纹、气泡、流痕、夹渣物和漆膜脱落现象；

（2）轨道壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ （ $\pm 5\%$ ），轨道宽度 34mm（ $\pm 5\%$ ），轨道长度 25mm（ $\pm 5\%$ ）；

（3）基材：选用 6063-T5 铝合金型材；

（4）力学性能： $R_{p0.2} \geq 200\text{Mpa}$ ； $R_m \geq 220\text{Mpa}$ ； $A_{50} \geq 13\%$ ，局部厚度大于等于 21 μm ；

（5）盐雾测试经过 18 小时，PH 值在 7.0 之间的盐溶液中连续喷雾，表面无锈点。

3、窗帘 S 钩

（1）采用不锈钢材质，直径 $\geq 0.8\text{mm}$ 。

（2）每米挂钩数量大于等于 9 个钩，美观、精细、防锈。

4、窗帘布带

（1）布带材质：采用有纺织布，宽 $\geq 100\text{mm}$ 。

(2) 高温处理，水洗不变形（最高温度达到 120℃不变形），耐化学性。

(3) 具有抗虫蛀功能，耐腐蚀，耐磨性好，耐光性好，抗紫外线；易洗涤、不变形、耐老化等。

(三) 隔帘

1、技术规格

(1) 面料要求：

- 1) 面料使用 100% 聚酯纤维医用隔帘；
- 2) 甲醛含量：无，测试方法：GB/T 2912.1-2009 水萃取法；
- 3) 符合 PH 值 GB18401-2010 C 类标准；
- 4) 符合耐洗色牢度 4-5 级；
- 5) 符合耐光色牢度 4 级；
- 6) 胀破强度符合 GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》；
- 7) 抗菌效果：符合 GB/T 20944.3-2008 振荡法，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的抑菌率均达到 95% 以上；
- 8) 可分解致癌芳香胺染料符合：GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

(2) 防火性能：防火性能符合：GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 级标准。

(3) 其他：

- 1) 产品颜色：多色可选
- 2) 重量： $\geq 220\text{g/m}^2$ ，测试方法：FZ/T 70010-2006；

(四) 柔纱帘

1、技术规格

(1) 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

(2) 符合 GB/T 5455-2014《纺织品燃烧性能 垂直方向损毁长度” 阴燃和续燃时间的测定》

(3) SIGM

(4) 符合 GB/T 17591-2006《阻燃织物》

(5)克重, g/m² 符合: 温度: 21.30C, 相对湿度 65.0%,
调湿时间 24h, 测试结果 185g/m²。